



426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 22, тел. (3412) 480-500, факс 480-448

от 07.08.2012 № 122 - ТУ

Директору СНТ «Камелия»

на № б/д от 18.07.2012г.

Д.Ю.Хвостову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на пересечение газопровода с автомобильной дорогой
Завьялово-Каменное, км 10+820 в Завьяловском районе

Пересечение газопровода с автомобильной дорогой согласовывается при соблюдении следующих условий:

1. Прокладку газопровода через автомобильную дорогу выполнить методом прокола или горизонтального бурения под прямым углом.
2. Пересечение газопровода с автомобильной дорогой выполнить в защитном футляре, концы футляра вывести за пределы подошвы насыпи согласно действующих норм СНиП 42-01-2002г. Длину футляра принять с учетом будущей реконструкции дороги - 60м.
3. Глубину укладки газопровода до верха футляра принять от характера грунтов, но не менее 1,5 м от дна кювета.
4. Пересечение с другими коммуникациями согласовать с их владельцами.
5. Проектную документацию прокладки газопровода согласовать дополнительно с Миндортрансом УР и ГИБДД МВД Удмуртской Республики.
6. При выполнении работ по прокладке газопровода через автомобильную дорогу вызвать представителя отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог Миндортранса УР по тел. 480-440, 480-447.
7. При проведении работ по межеванию земельного участка под прокладку газопровода координаты границ согласовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики дополнительно.
8. Срок действия технических условий – 1 год.

Заместитель министра

Ю.А.Башкова

Михайлова В.В.
480-529